

校長 副校長 主任 係員 文書管理 責任者	課長	課長補佐	上席主任	主任	係員			
	ファイル名	学校薬剤師報告書				永	10	5

校 園 長 印	教 頭 印	担 当 者 印

学校水泳プール水質定期検査報告書

学校名 門真市立上野口小学校

担当学校薬剤師

検査日時 平成 20 年 6 月 25 日 (水曜日) 午前・午後 11 時 30 分

調査項目	調査結果
気温、水温、天候	気温 27℃、水温 25℃、天候 快晴 (晴) 曇
プールの容量	縦 25m×横 12m×深さ / m = 300ms
排水口の安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 管理されている <input type="checkbox"/> 管理されていない
循環ろ過器の有無及び 運転時間	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 1日の運転時間 時間
腰洗い曹の有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし、 <input type="checkbox"/> 使用 <input checked="" type="checkbox"/> 非使用
換水日 (調査直前の換水日)	6月 23日
換水後日数	2日
換水後延べ遊泳者数	502人
採水時遊泳者数	72人
使用消毒薬品名	南海クリヤー
プール日誌の有無及び 記載状況	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ()
プール付属設備の有無及び 衛生管理	<input checked="" type="checkbox"/> 更衣室 <input checked="" type="checkbox"/> シャワー <input checked="" type="checkbox"/> 洗眼装置 <input checked="" type="checkbox"/> 足洗い場 <input checked="" type="checkbox"/> トイレ、 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ()

調査項目	調査結果	適否判定
濁度	<input checked="" type="checkbox"/> 見える <input type="checkbox"/> 見えない	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
水素イオン濃度 (pH)	pH 7.2	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
遊離残留塩素濃度	A 2.0mg/l、B 1.5mg/l、C 1.0mg/l	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
過マンガン酸カリウム消費量	5 mg/l	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
大腸菌群	A B C 陰性	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否

基準

濁度については水中から3m離れた位置からプール壁面が明確に見えること
pHは5.8以上～8.6以下 (6.8～7.5が望ましい)
遊離残留塩素濃度は0.4mg/l以上 1.0mg/l以下
過マンガン酸カリウム消費量は 12mg/l以下
大腸菌群は検出されないこと

※総トリハロメタン：0.2mg/l以下 循環ろ過装置処理水濁度：0.5度以下

<所見>

濁度, pH, 過マンガン酸カリウム消費量, 大腸菌は、基準範囲内でした。
遊離残留塩素濃度は、少し高めの場所が有、たゞ0.4mg/l以上1.0mg/l
以下で不願いします。