

主任	係員	文書管理責任者
永・10・5・3・7・		年

校園長印	主任教頭印	担当者印

学校水泳プール水質定期検査報告書

学校名 **門真市立南幼稚園**

担当学校薬剤師

検査日時 平成20年 7月 2日 (水曜日) 午前・午後 10時 00分

調査項目	調査結果
気温、水温、天候	気温 30℃、水温 27℃、天候 快晴 (晴)曇
プールの容量	縦 5.3m×横 2.6m×深さ 0.6m = 8.3 m ³
排水口の安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 管理されている <input type="checkbox"/> 管理されていない
循環ろ過器の有無及び 運転時間	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 1日の運転時間 時間
腰洗い曹の有無	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし、 <input type="checkbox"/> 使用 <input type="checkbox"/> 非使用
換水日 (調査直前の換水日)	7月 2日
換水後日数	0日
換水後延べ遊泳者数	62人
採水時遊泳者数	22人
使用消毒薬品名	ハイコロ
プール日誌の有無及び 記載状況	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ()
プール付属設備の有無及び 衛生管理	<input type="checkbox"/> 更衣室 <input checked="" type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 洗眼装置 <input checked="" type="checkbox"/> 足洗い場 <input checked="" type="checkbox"/> トイレ、 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ()

調査項目	調査結果	適否判定
濁度	<input checked="" type="checkbox"/> 見える <input type="checkbox"/> 見えない	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
水素イオン濃度 (pH)	7.6 pH	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
遊離残留塩素濃度	A mg/l、B 2.0mg/l、C mg/l	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否
大腸菌群	A (B) C	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否

基準

濁度については水中から3m離れた位置からプール壁面が明確に見えること
pHは5.8以上～8.6以下 (6.8～7.5が望ましい)
遊離残留塩素濃度は0.4mg/l以上 1.0mg/l以下
過マンガン酸カリウム消費量は 12mg/l以下
大腸菌群は検出されないこと

※総トリハロメタン：0.2mg/l以下 循環ろ過装置処理水濁度：0.5度以下

〈所見〉 毎日換水なので水質は良好。
腰洗い曹、足洗い場は壊れたものを
桶を利用して代用している。今回残留塩素は十分です。

收受第 号
平 20・7・30
教育 総務課