校園長印	教 頭 印	担当者印

学校水泳プール水質定期検査報告書

学校名 門真 小学校　　学校薬剤師名 [redacted]

検査日時 20 年 7 月 3 日 午前・(午後) 2時 30 分

調査項目	調査結果
気温、水温、天候	気温 30 ℃、水温 23 ℃、天候 (快晴) 晴 曇
プールの容量	縦 25 m×横 13 m×深さ 1 m＝ 325 m^3
排水口の安全管理	☑管理されている □管理されていない
循環ろ過器の有無及び運転時間	□あり ☑なし 1日の運転時間 時間
腰洗い槽の有無	□あり ☑なし、□使用 □非使用
換水日（調査直前の換水日）	7 月 2 日
換水後日数	1 日
換水後延べ遊泳者数	259 人
採水時遊泳者数	95 人
使用消毒薬品名	ハイクロン
プール日誌の有無及び記載状況	☑あり □なし ☑良好 □不良（ ）
プール付属設備の有無及び衛生管理	☑更衣室 □シャワー □洗眼装置 □足洗い場 ☑トイレ、 □良好 □不良（ ）

検査項目	検査結果	適否判定
濁度	☑見える □見えない	☑適 □否
水素イオン濃度（pH）	7.1	□適 □否
遊離残留塩素濃度	A 1 mg/l B 1 mg/l C 1 mg/l	□適 □否
過マンガン酸カリウム消費量	0 mg/l	☑適 □否
大腸菌群	A B C	□適 □否

基準

濁度については水中3m離れた位置からプール壁面が明確に見えること
pHは5,8以上～8,6以下（6,8～7,5が望ましい）
遊離残留塩素濃度は0,4 mg/l以上1,0 mg/l以下
過マンガン酸カリウム消費量は12 mg/l以下
大腸菌群は検出されないこと

＊総トリハロメタン：0.2mg/l以下　循環ろ過装置処理水濁度：0.5度以下

＜所見＞